

EC type examination certificate
EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CM0321

Product Identification No.
 Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC) <i>EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG)</i>
Distributor <i>Vertreiber</i>	Vaillant GmbH Berghauser Straße 40, D-42859 Remscheid
Product Category <i>Produktart</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Condensing combi water heater
Model <i>Modell</i>	VU/VUW INT II...
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	CZ, HU, RO, SK
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: 155135cZ15/17255 from 26.06.2015 (GWI) supplement test: 155135cE16/17271 from 26.06.2015 (GWI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 483 (01.06.2000) DIN EN 677 (01.08.1998) DIN EN 625 (01.10.1995)
File Number <i>Aktenzeichen</i>	15-0386-GEA

T0028-04-A-DE

28.09.2015 Rie M-1/2
 Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.



DAkkS
 Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
 www.dvgw-cert.com
 info@dvgw-cert.com

Elektrical Data 230 V AC, 50 Hz, IPX4D
Elektrische Daten

Appliance Categories <i>Geräte-kategorien</i>	Supply Pressures <i>Versorgungsdrücke</i>	Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
II2H3P	20, 30 mbar	CZ, RO, SK	
II2HS3P	25, 30 mbar	HU	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
VU INT II 146/5-5	nominal heat output: 3,0...14,0; 5,0...14,0 (LPG) kW heat input (Hi): 3,2...14,3; 5,3...14,3 (LPG) kW	heat input (Hi) drinking water: 3,2...16,3 kW; 5,3...16,3 kW (LPG)
VU INT II 206/5-5; VUW INT II 246/5-5	nominal heat output: 3,8...20,0; 5,0...20,0 (LPG) kW heat input (Hi): 4,0...20,4; 5,3...20,4 (LPG) kW	heat input (Hi) drinking water: 4,0...24,5 kW; 5,3...24,5 kW (LPG)
VU INT II 256/5-5; VUW INT II 306/5-5	nominal heat output: 5,2...25,0; 6,0...25,0 (LPG) kW nominal heat input (Hi): 5,5...25,5; 6,4...25,5 (LPG) kW	heat input (Hi) drinking water: 5,5...30,6 kW; 6,4...30,6 kW (LPG)
VU INT II 306/5-5; VUW INT II 346/5-5	nominal heat output: 5,8...30,0; 8,5...30,0 (LPG) kW heat input (Hi): 6,2...30,6; 9,0...30,6 (LPG) kW	heat input (Hi) drinking water: 6,2...34,7 kW; 9,0...34,7 kW (LPG)
VU INT II 356/5-5	nominal heat output: 6,4...35,0; 8,5...35,0 (LPG) kW heat input (Hi): 6,8...35,7; 9,0...35,7 (LPG) kW	heat input (Hi) drinking water: 6,8...38,8 kW; 9,0...38,8 kW (LPG)
VU INT II 146/5-3 A	nominal heat output: 6,4...35,0; 8,5...35,0 (LPG) kW heat input (Hi): 6,4...35,0; 8,5...35,0 (LPG) kW	heat input (Hi) drinking water: 5,5...16,3 kW; 7,7...16,3 kW (LPG)
VUW INT II 236/5-3 A	nominal heat output: 5,2...18,5; 7,2...18,5 (LPG) kW heat input (Hi): 5,5...18,9; 7,7...18,9 (LPG) kW	heat input (Hi) drinking water: 5,5...23,5 kW; 7,7...23,5 kW (LPG)
VU INT II 246/5-3 A; VUW INT II 286/5-3 A	nominal heat output: 6,2...24,0; 8,2...24,0 (LPG) kW heat input (Hi): 6,6...24,5; 8,7...24,5 (LPG) kW	heat input (Hi) drinking water: 6,6...28,6 kW; 8,7...28,6 kW (LPG)

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
VUW...	Condensing combi water heater
VU...	Condensing water heater for central heating

Hints of Utilization /Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Flue types B23, B33, B33P, B53, B53P, C13, C33, C43, C53, C83, C93: according to installation manuals no. 0020152416 (CZ); 0020159908 (HU); 0020159922 (RO) and 0020159907 (SK)

